

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ1.RU.C00025

Срок действия с 24.07.2020

по 23.07.2023

№ 0009156

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СамараТест". Место нахождения: 443030, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Основной государственный регистрационный номер 1166313092032. Телефон/факс: +7 (846) 206-03-79, адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АЖ40. Дата регистрации аттестата аккредитации 02.06.2017 года

ПРОДУКЦИЯ Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-КЭП на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальный ток до 1600 А, ток термической стойкости 20 кА, климатического исполнения и категории размещения У3
ТУ 27.12.10-013-33877847-2018
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
27.12.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.007.4-75 пп. 1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13, 3.9, 3.17;
ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14

код ТН ВЭД
8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Казанское электромонтажное предприятие»
Адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д.50А
ИНН: 1660008270

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «Казанское электромонтажное предприятие»

Адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д.50А
Телефон: 8432731931. E-mail: kazanelectro@mail.ru
ИНН: 1660008270

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 15-20 от 17.04.2020 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

протокол испытаний № 570-6/07 от 03.10.2007 года, выданного испытательным центром высоковольтного электрооборудования «ЭНИН», регистрационный № РОСС RU.0001.21 MB02; протоколов испытаний №№ 012-150-2004 от 12.09.2004 года, 012-112-2012 от 05.10.2012 года, выданных испытательным центром «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ИСПЫТАНИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ», регистрационный № РОСС RU.0001.21 MB06; протокол испытаний № 312-2019-043 от 28.10.2019 года, ВЭИ филиал ФГУП «РФИД ВНИИТФ им. академ. Забабахина», регистрационный № RA.RU.21НН33. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

А.В. Морозов
подпись
А.В. Белослудцев
подпись

П.А. Морозов

инициалы, фамилия

А.В. Белослудцев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации