

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЕ89.Н00117

Срок действия с 24.12.2015 г. по 23.12.2018 г.

№ **0185033**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация "Элтехцентр"
(Орган по сертификации электротехнической продукции)
рег. № РОСС RU.0001.11МЕ89
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В. Телефон (499) 261-21-61, (916) 029-98-53

ПРОДУКЦИЯ

Пункты коммерческого учета электроэнергии типа ПКУ-К-10(6)
на напряжение до 10 кВ и ток до 630 А,
климатического исполнения и категории размещения У1
ТУ 3414-009-33877847-2007
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
34 1499

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 1516.3-96 п.п. 4.14, 11.1; ГОСТ 14693-90 п. 2.4; ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п. 1.1;
3.1.8; 3.6.1; 3.6.4; 3.7.1; ТУ 3414-009-33877847-2007 п.п. 1.1.5, 1.1.11+1.1.15, 1.1.20;
1.1.21, 1.3, 2.2.

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Казанское Электромонтажное Предприятие", ОКПО 33877847 ИНН 1660008270
420029, г. Казань, ул. Журналистов, 50а тел: (843) 272-58-92

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Казанское Электромонтажное Предприятие", ОКПО 33877847 ИНН 1660008270
420029, г. Казань, ул. Журналистов, 50а тел: (843) 272-58-92

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 16-15 от 17 декабря 2015 г. ИЦ электротехнических изделий "Строймонтаж"
рег. № РОСС RU.0001.21 МО24, 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д.26В;
№ 564/07 ИЦ высоковольтного электрооборудования ОАО "ЭНИН им Г.М. Кржижановского",
рег. № РОСС RU.0001.22 МВ02, 111086, Москва, Коссинская, д. 7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации — 3
Знак соответствия ГОСТ Р 50460-92 наносят на изделие и в сопроводительной технической документации рядом с товарным знаком изготовителя.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

В.И. Ткаченко

инициалы, фамилия

И.А. Панков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации